

Энергонадзор напоминает, о необходимости допуска теплоустановок

Подключение вновь построенных или реконструированных теплоустановок и тепловых сетей потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации или собственного теплоисточника производится в установленном законодательством порядке. До этого они должны получить допуск в эксплуатацию, который выдают органы государственного энергетического надзора.

Для получения допуска в эксплуатацию в Госэнергонадзор необходимо представить:

- учредительные документы и свидетельство о регистрации;
- технический проект на теплоснабжение с пояснительной запиской, утвержденный органом управления, согласованный уполномоченной организацией и рассмотренный органом Госэнергонадзора в установленном законом порядке;
- технические условия, выданные энергоснабжающей организацией, срок действия которых не истек к моменту присоединения (при осмотре теплоисточника технические условия не предъявляются);
- справка о выполнении технических условий (при осмотре теплоисточника справка не предъявляется);
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (при осмотре теплоисточника акт не предъявляется);
- письменное заявление с просьбой о проведении осмотра теплоустановок для определения готовности к эксплуатации;
- выписку из приказа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство;
- справку о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала или договор на обслуживание;
- ведомость технической документации;
- акт приемки трубопроводов и оборудования котельной;
- акт испытания оборудования котельной;
- акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность;
- акт гидростатического испытания на прочность оборудования котельной и системы отопления административного здания;
- акт на промывку трубопроводов и оборудования котельной и системы отопления административного здания;
- исполнительный чертеж тепломагистрали (предъявляется при осмотре внешних тепловых сетей);
- выписку из журнала о проверке знаний лица, ответственного за общее состояние теплового хозяйства.

Эксплуатация теплоустановок и тепловых сетей без допуска в эксплуатацию является нарушением требований Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и создает угрозу жизни и здоровью людей, а также возникновения пожара или аварии.