

## **Подготовка зерносушильных комплексов к сушильному сезону 2023 года**

Гродненское областное управление Госпромнадзора информирует субъекты промышленной безопасности, эксплуатирующие зерносушильные комплексы, о соблюдении требований промышленной безопасности при эксплуатации и обслуживании зерносушильных комплексов. Перед началом нового сушильного сезона предприятие должно обратиться письменно к газоснабжающей организации для включения в работу сельскохозяйственных установок. При этом для включения оборудования в работу собственнику необходимо обеспечить:

периодическую проверку знаний по вопросам промышленной безопасности обслуживающего персонала в соответствии с требованиями п.11 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 №66;

заключить договора с организацией, имеющей лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, на техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов, газоиспользующих установок, выполняющей данные работы на договорной основе, в случае отсутствия в эксплуатирующей организации собственной газовой службы;

провести техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газового оборудования и систем автоматики безопасности ЗСК;

обеспечить наличие нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, технологических инструкций, устанавливающих порядок ведения работ на объектах газораспределительной системы и газопотребления ЗСК;

выполнить комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание потенциально опасных объектов газопотребления и газораспределения в исправном состоянии;

по достижении назначенного ресурса (назначенного срока службы) эксплуатации более 20 лет произвести замену газового оборудования ГРП, ШРП и ГРУ и (или) провести техническое диагностирование с целью определения остаточного ресурса с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию на весь срок продления жизненного цикла;

провести проверку дымовых и вентиляционных каналов с оформлением акта специализированной организации об исправности и техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов;

провести проверку исправности защиты от статического электричества и вторичных проявлений молнии с оформлением протоколов;

провести режимную наладку газоиспользующего оборудования периодически не реже 1 раза в 3 года.

Чтобы пройти сушильный сезон без инцидентов, аварий и несчастных случаев необходимо строго соблюдать требования правил обслуживания и эксплуатации согласно нормативно-технической документации и требований «Закона о промышленной безопасности Республики Беларусь».

По состоянию на 24 июля 2023 года не готовы к сушильному сезону:

ООО «Дэйрифарм» Сморгонского района;

ООО «Роданагро» Дятловского района;

КСУП «Ваверка-Агро» Лидского района;

УСП «Совхоз Великосельский» Свислочского района.